

**Dhr. H. Delange**  
ARGENTA Alu nv  
Bankstraat 2  
9770 Kruishoutem



**Uw kenmerk:**  
O.Nr.1230724

**Ons kenmerk**  
ARG-SSP-MGalv-7-05-12

**Datum**  
07 mei 2012

**Betreft: zoutneveltest op -"argenta® 3D Invisible Medium" voorzien van mat chrome plating  
en bevestigingsonderdelen uit staal galvanisch verzinkt**

Geachte heer,


Hierbij het resultaat van de gevraagde zoutneveltest uitgevoerd volgens ASTM B117 op het ons geleverde proefmonster. Evaluatie volgens norm EN1670.

Zoutneveltest op:

- **"argenta® 3D Invisible Medium" voorzien van mat chrome plating  
en bevestigingsonderdelen uit staal galvanisch verzinkt**

**Resultaat volgens EN 1670 = grade 3**

Met de meeste hoogachting,



Ing. M. Moors